NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HK/K/0444/03/2016

ORYGINAŁ

HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Elementy systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiania: Przewody elastyczne (flex), Nawiewnik NSZP**

Zawierający / containing: aluminium i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: instalacji went., klimatyzacyjnych, odpylających, oddymiających i techn., w bud., mieszkalnym, przem. użyteczności pub. szpitalach, laboratoriach, w przemyśle spożywczym, chemicznym. farmaceutycznym, kosmetycznym, elektronicznym i ciężkim

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie elementów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektów w których są one montowane.
Ciągłość osłony izolacji wykonanej z wełny mineralnej należy kontrolować raz w roku.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.
86-050 Solec Kujawski
ul. Nadborna 2 A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.
86-050 Solec Kujawski
ul. Nadborna 2 A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-06-23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-06-23 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 czerwca 2016

The date of issue of the certificate: 23rd June 2016

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska
Z up. Maciej Szałl
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287