



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0259.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

- Wyrób / product: **Elementy systemów wentylacyjnych i oddymiania:**
Kratki wentylacyjne: KAH, KAH-I, KAI, KAI-H, Kp, Kh, Kh1, KPS, KPV, Kh-p, Kp-h;
Anemostaty: AAN-(1/3/4/2Y/2V), AAW; Nawiewniki: NSW1, NSW2, NWK1, NWK2
- Zawierający / containing: stal malowaną proszkowo i inne materiały zgodnie z dokumentacją
- Przeznaczony do / destined: instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych/odpylania/oddymiania budynków: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wyk. działalność leczniczą), laboratoriów i obiektów przemysłu m.in. spożywczego, chemicznego, elektronicznego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą zastosowanie wyrobów z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (S1, S2).
Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

Wytwórca / producer:

KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.
86-050 Solec Kujawski
ul. Nadborna 2 A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.
86-050 Solec Kujawski
ul. Nadborna 2 A



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.08.03 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.08.03 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 3 sierpnia 2022

The date of issue of the certificate: 3rd August 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z p. Maciej Szulc
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB